

**GODKÄNNANDEBEVIS****0097/05**

*Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis*

**MetroBond, Metalltak**

**Innehavare** Metrotile Europe N.V, Heersterveldweg 15, BE- 3700 Tongeren, Belgien,  
tel: +32 12 24 18 01, fax: +32 12 24 18 02, e-post: info@metrotile.be,  
hemsida: www.metrotile.be, organisationsnr: BE 0460.680.219

**Information  
lämnas av** ?????

**Produkt** MetroBond takpannor av galvaniserat stål behandlade med aluzink och stengranulat.

**Avsedd  
användning** Taktäckning för taklutningar ner till 10 grader. Underlagstak skall ha verifierade egenskaper för den aktuella taklutningen.  
Produkten kan användas i korrosivetsklass C1-C4.


**Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR):

	BBR	BKR
Brandtekniska egenskaper – Taktäckning klass B <sub>ROOF</sub> (t2)	5:221	
Fukt, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325	
Taksäkerhet, halkskydd och genomtrampning	8:241	
Beständighet		2:13

**Tillhörande  
handlingar** Montageanvisning daterad 2009-xx-xx/version xxxx.

**Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-12-14, och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, BCCA.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Metrotile Europe N.V, Tongeren, Belgien	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av <b>etikett</b> på varje levererad <b>produkt/förpackning</b> och omfattar:	
	Innehavare P-märke Certifieringsorgan Produktens typbeteckning Godkännandets nummer Löpande <b>tillverkningsnummer eller datum</b> Kontrollorgan	<b>Metrotile</b>  <b>SP SITAC</b> <b>MetroBond</b> <b>0097/05</b> <b>nr/datum</b> <b>BCCA</b>
Bedömnings- underlag	Rapport 1690 från BBA. Rapport DE651XC617, DE651XD195N, DE651XD504 och DE651XE538 från WTCB. Rapport F518844 från SP.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m <b>2014-XX-XX</b>	

Håkan Thiman

Leif Lundqvist